



Forslagsmappe



Ordinært afdelingsmøde
16 Charlottenhøj
2. maj 2025 17:00

Forslag 1

1. Større projekter

Der stilles forslag om forslag om, at vores huse bliver hulmursisoleret samt at loftet bliver isoleret?

Begrundelse: Jeg stiller dette forslag, da min stue er meget kold både sommer og vinter. Det vil holde på varmen at få isoleret vores huse. Har selv undersøgt prisen for hulmuren og det kostet ca. 12-15000, og tænker vi kan få mængderabat. Og så få lofterne med ?

Bemærkning fra AAB

Der er etableret hulmursisolering i en del af husene.

I 1957 blev følgende adresser hulmursisoleret.

Blykobbervej 1-3-5-9-11-13-17, 2-4-6-8-12-14

Hammershusvej 51-53.

I 1978 blev følgende adresser hulmursisoleret

Hammershusvej 55-57-59-61-63-65

Blykobbevej 7 og 15.

Det er muligt at efterisolere lofterne. Hvis der er en intakt dampspærre er det forholdsvis enkelt, hvis dampspærren er perforeret skal den reetableres inden efterisolering. Det er sandsynligt at dampspærren ikke er intakt. Det kræver nærmere undersøgelse af vurdere nuværende isoleringstykkelse og dampspærrens beskaffenhed og dermed økonomien